Acque Bresciane
Servizio Idrico Integrato

# Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE: GHEDI
AREA DI ANALISI: P.R. PIAZZA ROMA
PERIODO DI ANALISI: 1° SEMESTRE 2022

| Parametro di ricerca | Valore medio | Valore di parametro D.Lgs.31/01 |
|---|---|---|
| Cloro residuo libero (ClO2) (mg/l) | | valore guida 0,2 |
| Cloro residuo libero (Cl2) (mg/l) | 0,06 | valore guida 0,2 |
| pH (unità di pH) | 7,4 | 6,5 – 9,5 |
| Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm) | 562 | 2.500 |
| Nitrati (NO3-) (mg/l) | 28 | 50 |
| Nitriti (NO2-) (mg/l) | < 0,025 | 0,5 (0,1) |
| Cloruri (Cl-) (mg/l) | 13 | 250 |
| Solfati (SO4) (mg/l) | 9 | 250 |
| Ammonio (NH4) (mg/l) | < 0,04 | 0,5 |
| Manganese (Mn) (µg/l) | < 5 | 50 |
| Arsenico (As) (µg/l) | < 1 | 10 |
| Sodio (Na) (mg/l) | 5,3 | 200 |
| Durezza Totale (°F) | 32 | – |
| Calcio (Ca) (mg/l) | 90 | – |
| Magnesio (Mg) (mg/l) | 25,2 | – |
| Potassio (K) (mg/l) | 1,1 | – |
| Bicarbonati (HCO3) (mg/l) | 325 | – |
| Residuo fisso a 180°C (mg/l) | 296 | 1.500 |
| Fluoruri (F-) (mg/l) | < 0,1 | 1,5 |

Acque Bresciane
Servizio Idrico Integrato

# Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE: GHEDI
AREA DI ANALISI: P.R. VIA ARNALDO
PERIODO DI ANALISI: 1° SEMESTRE 2022

| Parametro di ricerca | Valore medio | Valore di parametro D.Lgs.31/01 |
|---|---|---|
| Cloro residuo libero (ClO2) (mg/l) | | valore guida 0,2 |
| Cloro residuo libero (Cl2) (mg/l) | 0,05 | valore guida 0,2 |
| pH (unità di pH) | 7,5 | 6,5 – 9,5 |
| Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm) | 559 | 2.500 |
| Nitrati (NO3-) (mg/l) | 27 | 50 |
| Nitriti (NO2-) (mg/l) | < 0,025 | 0,5 (0,1) |
| Cloruri (Cl-) (mg/l) | 14 | 250 |
| Solfati (SO4) (mg/l) | 29 | 250 |
| Ammonio (NH4) (mg/l) | < 0,04 | 0,5 |
| Manganese (Mn) (µg/l) | < 5 | 50 |
| Arsenico (As) (µg/l) | < 1 | 10 |
| Sodio (Na) (mg/l) | 6,0 | 200 |
| Durezza Totale (°F) | 34 | – |
| Calcio (Ca) (mg/l) | 93 | – |
| Magnesio (Mg) (mg/l) | 25,9 | – |
| Potassio (K) (mg/l) | 1,2 | – |
| Bicarbonati (HCO3) (mg/l) | 322 | – |
| Residuo fisso a 180°C (mg/l) | 352 | 1.500 |
| Fluoruri (F-) (mg/l) | < 0,1 | 1,5 |

Acque Bresciane
Servizio Idrico Integrato

# Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE: GHEDI
AREA DI ANALISI: P.R. VIA BARACCA
PERIODO DI ANALISI: 1° SEMESTRE 2022

| Parametro di ricerca | Valore medio | Valore di parametro D.Lgs.31/01 |
|---|---|---|
| Cloro residuo libero (ClO2) (mg/l) | | valore guida 0,2 |
| Cloro residuo libero (Cl2) (mg/l) | 0,04 | valore guida 0,2 |
| pH (unità di pH) | 7,4 | 6,5 – 9,5 |
| Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm) | 557 | 2.500 |
| Nitrati (NO3-) (mg/l) | 27 | 50 |
| Nitriti (NO2-) (mg/l) | < 0,025 | 0,5 (0,1) |
| Cloruri (Cl-) (mg/l) | 14 | 250 |
| Solfati (SO4) (mg/l) | 31 | 250 |
| Ammonio (NH4) (mg/l) | < 0,04 | 0,5 |
| Manganese (Mn) (µg/l) | < 5 | 50 |
| Arsenico (As) (µg/l) | < 1 | 10 |
| Sodio (Na) (mg/l) | 6,2 | 200 |
| Durezza Totale (°F) | 34 | – |
| Calcio (Ca) (mg/l) | 93 | – |
| Magnesio (Mg) (mg/l) | 25,3 | – |
| Potassio (K) (mg/l) | 1,2 | – |
| Bicarbonati (HCO3) (mg/l) | 317 | – |
| Residuo fisso a 180°C (mg/l) | 309 | 1.500 |
| Fluoruri (F-) (mg/l) | < 0,1 | 1,5 |

Acque Bresciane
Servizio Idrico Integrato

# Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE: GHEDI
AREA DI ANALISI: P.R. VIA BELVEDERE
PERIODO DI ANALISI: 1° SEMESTRE 2022

| Parametro di ricerca | Valore medio | Valore di parametro D.Lgs.31/01 |
|---|---|---|
| Cloro residuo libero (ClO2) (mg/l) | | valore guida 0,2 |
| Cloro residuo libero (Cl2) (mg/l) | 0,11 | valore guida 0,2 |
| pH (unità di pH) | 7,5 | 6,5 – 9,5 |
| Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm) | 576 | 2.500 |
| Nitrati (NO3-) (mg/l) | 35 | 50 |
| Nitriti (NO2-) (mg/l) | < 0,025 | 0,5 (0,1) |
| Cloruri (Cl-) (mg/l) | 10 | 250 |
| Solfati (SO4) (mg/l) | 29 | 250 |
| Ammonio (NH4) (mg/l) | < 0,04 | 0,5 |
| Manganese (Mn) (µg/l) | < 5 | 50 |
| Arsenico (As) (µg/l) | < 1 | 10 |
| Sodio (Na) (mg/l) | 3,3 | 200 |
| Durezza Totale (°F) | 35 | – |
| Calcio (Ca) (mg/l) | 95 | – |
| Magnesio (Mg) (mg/l) | 28,7 | – |
| Potassio (K) (mg/l) | 1,2 | – |
| Bicarbonati (HCO3) (mg/l) | 344 | – |
| Residuo fisso a 180°C (mg/l) | 358 | 1.500 |
| Fluoruri (F-) (mg/l) | < 0,1 | 1,5 |

Acque Bresciane
Servizio Idrico Integrato

# Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE: GHEDI
AREA DI ANALISI: P.R. VIA FONTANILI
PERIODO DI ANALISI: 1° SEMESTRE 2022

| Parametro di ricerca | Valore medio | Valore di parametro D.Lgs.31/01 |
|---|---|---|
| Cloro residuo libero (ClO2) (mg/l) | | valore guida 0,2 |
| Cloro residuo libero (Cl2) (mg/l) | 0,05 | valore guida 0,2 |
| pH (unità di pH) | 7,2 | 6,5 – 9,5 |
| Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm) | 569 | 2.500 |
| Nitrati (NO3-) (mg/l) | 28 | 50 |
| Nitriti (NO2-) (mg/l) | < 0,025 | 0,5 (0,1) |
| Cloruri (Cl-) (mg/l) | 13 | 250 |
| Solfati (SO4) (mg/l) | 6 | 250 |
| Ammonio (NH4) (mg/l) | < 0,04 | 0,5 |
| Manganese (Mn) (µg/l) | < 5 | 50 |
| Arsenico (As) (µg/l) | < 1 | 10 |
| Sodio (Na) (mg/l) | 4,6 | 200 |
| Durezza Totale (°F) | 34 | – |
| Calcio (Ca) (mg/l) | 94 | – |
| Magnesio (Mg) (mg/l) | 26,2 | – |
| Potassio (K) (mg/l) | 1,1 | – |
| Bicarbonati (HCO3) (mg/l) | 329 | – |
| Residuo fisso a 180°C (mg/l) | 334 | 1.500 |
| Fluoruri (F-) (mg/l) | < 0,1 | 1,5 |

Acque Bresciane
Servizio Idrico Integrato

# Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE: GHEDI
AREA DI ANALISI: P.R. VIA TRACCONAGLIA
PERIODO DI ANALISI: 1° SEMESTRE 2022

| Parametro di ricerca | Valore medio | Valore di parametro D.Lgs.31/01 |
|---|---|---|
| Cloro residuo libero (ClO2) (mg/l) | | valore guida 0,2 |
| Cloro residuo libero (Cl2) (mg/l) | 0,05 | valore guida 0,2 |
| pH (unità di pH) | 7,5 | 6,5 – 9,5 |
| Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm) | 549 | 2.500 |
| Nitrati (NO3-) (mg/l) | 26 | 50 |
| Nitriti (NO2-) (mg/l) | < 0,025 | 0,5 (0,1) |
| Cloruri (Cl-) (mg/l) | 13 | 250 |
| Solfati (SO4) (mg/l) | 31 | 250 |
| Ammonio (NH4) (mg/l) | < 0,04 | 0,5 |
| Manganese (Mn) (µg/l) | < 5 | 50 |
| Arsenico (As) (µg/l) | < 1 | 10 |
| Sodio (Na) (mg/l) | 7,7 | 200 |
| Durezza Totale (°F) | 33 | – |
| Calcio (Ca) (mg/l) | 92 | – |
| Magnesio (Mg) (mg/l) | 24,6 | – |
| Potassio (K) (mg/l) | 1,2 | – |
| Bicarbonati (HCO3) (mg/l) | 315 | – |
| Residuo fisso a 180°C (mg/l) | 308 | 1.500 |
| Fluoruri (F-) (mg/l) | < 0,1 | 1,5 |

Acque Bresciane
Servizio Idrico Integrato

# Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE: GHEDI
AREA DI ANALISI: P.R. VIA VENETO
PERIODO DI ANALISI: 1° SEMESTRE 2022

| Parametro di ricerca | Valore medio | Valore di parametro D.Lgs.31/01 |
|---|---|---|
| Cloro residuo libero (ClO2) (mg/l) | | valore guida 0,2 |
| Cloro residuo libero (Cl2) (mg/l) | 0,06 | valore guida 0,2 |
| pH (unità di pH) | 7,4 | 6,5 – 9,5 |
| Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm) | 561 | 2.500 |
| Nitrati (NO3-) (mg/l) | 28 | 50 |
| Nitriti (NO2-) (mg/l) | < 0,025 | 0,5 (0,1) |
| Cloruri (Cl-) (mg/l) | 14 | 250 |
| Solfati (SO4) (mg/l) | 31 | 250 |
| Ammonio (NH4) (mg/l) | < 0,04 | 0,5 |
| Manganese (Mn) (µg/l) | < 5 | 50 |
| Arsenico (As) (µg/l) | < 1 | 10 |
| Sodio (Na) (mg/l) | 4,6 | 200 |
| Durezza Totale (°F) | 34 | – |
| Calcio (Ca) (mg/l) | 94 | – |
| Magnesio (Mg) (mg/l) | 26,5 | – |
| Potassio (K) (mg/l) | 1,1 | – |
| Bicarbonati (HCO3) (mg/l) | 330 | – |
| Residuo fisso a 180°C (mg/l) | 350 | 1.500 |
| Fluoruri (F-) (mg/l) | < 0,1 | 1,5 |

Acque Bresciane
Servizio Idrico Integrato

# Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE: GHEDI
AREA DI ANALISI: P.R. VIA VOLTA
PERIODO DI ANALISI: 1° SEMESTRE 2022

| Parametro di ricerca | Valore medio | Valore di parametro D.Lgs.31/01 |
|---|---|---|
| Cloro residuo libero (ClO2) (mg/l) | | valore guida 0,2 |
| Cloro residuo libero (Cl2) (mg/l) | 0,04 | valore guida 0,2 |
| pH (unità di pH) | 7,6 | 6,5 – 9,5 |
| Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm) | 555 | 2.500 |
| Nitrati (NO3-) (mg/l) | 27 | 50 |
| Nitriti (NO2-) (mg/l) | < 0,025 | 0,5 (0,1) |
| Cloruri (Cl-) (mg/l) | 14 | 250 |
| Solfati (SO4) (mg/l) | 28 | 250 |
| Ammonio (NH4) (mg/l) | < 0,04 | 0,5 |
| Manganese (Mn) (µg/l) | < 5 | 50 |
| Arsenico (As) (µg/l) | < 1 | 10 |
| Sodio (Na) (mg/l) | 7,1 | 200 |
| Durezza Totale (°F) | 33 | – |
| Calcio (Ca) (mg/l) | 91 | – |
| Magnesio (Mg) (mg/l) | 25,2 | – |
| Potassio (K) (mg/l) | 1,2 | – |
| Bicarbonati (HCO3) (mg/l) | 324 | – |
| Residuo fisso a 180°C (mg/l) | 332 | 1.500 |
| Fluoruri (F-) (mg/l) | < 0,1 | 1,5 |