



- LEGENDA LINEE
- Refluo grezzo
  - Effluente
  - Fanghi biologici
  - Sclerite e surriscaldati
  - Scarico solido (grigliato, sabbie, etc)
  - Aerazione biologica
  - Acia essicata
  - Dosaggio di reagente chimico

## Acque Bresciane

Servizio Idrico Integrato

### SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica

STREAM	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
FLUIDO	refluo in ingresso	refluo singola linea	refluo singola linea	refluo a biologico	refluo singola linea	refluo singola linea	refluo singola linea	refluo singola linea	fango di ricircolo	fango di supero	fango singola linea	fango singola linea	fango singola linea	fango disidratato (t/d)	acque madri side-stream
PORTATA MEDIA ESTATE (m3/h)	2233	447	558	2233	279	558	279	447	2233	41	10	4,3	2,9	19,7	8,3
PORTATA MAX ESTATE (m3/h)	8333	1667	2083	6250	781	1563	781	1250	2680						
PORTATA MEDIA INVERNO (m3/h)	907	181	227	907	129	228	129	181	907	18	4,5	1,9	1,3	8,8	3,7
PORTATA MAX INVERNO (m3/h)	4167	833	1042	3125	446	781	446	833	1088						

IL PROGETTISTA

**etc**

38121 - TRENTO Via dei Palustei 16  
Tel: 0461 825966 - Fax: 0461 1738909  
web: www.etc-eng.it  
e-mail: info@etc-eng.it



NUMERO	DESCRIZIONE	DATA
rev. 0		GIUGNO 2021

OGGETTO : **Schema di flusso**

ELABORATO : **D.5**

DATA : **GIUGNO 2021**

SCALA : **1:500**

RELATORE: D' Aquila    CONTROLLATO: S. COLLE    APPROVATO: M. OLIVIERI    COMMESSA: 33D000CE01

QUESTO DISEGNO E' PROPRIETA' RISERVATA E NON PUO' ESSERE RICOPIATO, RIPRODOTTO O MOSTRATO A TERZI SENZA N.B. AUTORIZZAZIONE SCRITTA